Наредба за противопожарна безопасност на територията на Община Съединение

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

Чл. 1. Тази Наредба определя основните изисквания за пожарна безопасност на територията на Община Съединение, обединява и конкретизира най-важните норми от други законови и подзаконови актове.
Чл. 2. При осигуряване на пожарна безопасност на територията на Общината наред с настоящата Наредба се прилагат и други нормативни актове по ЗМВР.

II. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА.

Чл. 3. Разрешително за строеж се издава след съгласуване на техническия или работен проект с РУПБС - Пловдив.
Чл. 4. (1) За въвеждане на обекти в експлоатация, за които се изисква сертификат съгласно нормативните изисквания, инвеститорът (собственика) отправя писмено искане, придружено с Противопожарна наредба и схема за евакуация на обекта до специализираните органи за ПАБ, за издаване на сертификат за пожарна безопасност, или молба с проектните материали за издаване на становище.
(2) След издаване на сертификат за пожарна безопасност на обекта, инвеститорът (собственикът) представя писмена молба до ДНСК за узаконяване на същия.
(3) Комисията приема или отказва въвеждането на обекта в експлоатация, за което съставя протокол.
Чл. 5. Органите на „ВиК" и „Електроснабдяване" да осигурят постоянно захранване на обекта, след представен от инвеститора (собственика) протокол от приемателната комисия.
Чл. 6. Устройването на временни базари, изложби, театрални, циркови и други прояви да се съгласува с органите на РУПБС преди тяхното откриване.
Чл.7. (1) Провеждането на ремонтни работи по водопроводната и уличната мрежа да започва след уведомяване на РУПБС.
(2) Фирмите, поддържащи водопроводната мрежа в населените места са длъжни да проверяват изправността на пожарните хидранти и указателните табелки към тях, а в началото на есенно-зимния сезон да ги зазимяват и през зимата да ги почистват от сняг.
(3) Забранява се паркирането на превозни средства върху, или до пожарните хидранти.
Чл. 8. Фирмите по почистването да определят пожаробезопасни места за разполагането на контейнерите за отпадъци и периодично да инструктират работещите по хигиената.
Чл. 9. Паленето на отпадъци и паленето на огън за приготвяне на консерви да се извършва на пожаробезопасно разстояние от сгради, помощни постройки и други, под непрекъснат контрол. След приключване на тази дейност огнищата да се загасят.
Чл. 10. За гасене на големи и сложни пожари по искане на РУПБС, фирмите и гражданите предоставят на помощ техника и специалисти.

II. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА ОБЕКТИТЕ

Чл. 11. Ръководителите на учреждения, организации и фирми, съобразно особеностите за противопожарна охрана в техните обекти издават вътрешни наредби, заповеди и инструкции за организиране на пожарната им безопасност.

Чл. 12. (1) Територията на обекта постоянно се поддържа в добър порядък и системно се почиства от производствени и други отпадъци.
(2) Горимите производствени отпадъци се събират на определени места и периодично се изнасят извън района на обекта.
Чл. 13. Към всички сгради, съоръжения, водоизточници и противопожарен инвентар в обектите се осигуряват и поддържат пътища за свободен достъп.
Чл. 14. Нормативно изискващите се разстояния между сградите не могат да се използват за складиране на материали, оборудване, отпадъчен амбалаж, за паркиране на транспортни и други технически средства и построяване на временни сгради и съоръжения.
Чл. 15. На територията на взривоопасни и пожароопасни обекти (ако това не е свързано с технологичния процес), а така също и на места, където се съхраняват и преработват горими материали, ползуването на открит огън се забранява.
Чл. 16. При провеждане на ремонтни работи, свързани с изключване на участъци от водопроводната и пътната мрежа, източване на водоеми, неизправности в пожароизвестителните и пожарогасителните инсталации, незабавно се уведомява РУПБС и се вземат необходимите мерки за осигуряване на пожарната безопасност на обекта.
Чл. 17. За извършването на капитални, планово-предупредителни и други ремонти, ръководителят на обекта да изготви план, съгласуван с РУПБС.
Чл. 18. Извършването на заваръчни и други огневи работи в обекта да се регламентират със заповед на ръководителя, съгласувана с РУПБС.
Чл. 19. Производствените, административните и други обекти се осигуряват с телефонна или друга връзка, свързваща ги с РУПБС.
Чл. 20. Обектите се оборудват с необходимите уреди, съоръжения и средства за пожарогасене. Видът и тяхното количество се определя съвместно с органите на противопожарната охрана. Същите се поставят на видно и достъпно място и периодично се проверяват, съгласно указанията на производителя.
Чл. 21. За ликвидиране на крупни производствени аварии и пожари, ръководствата на обектите разработват планове, които се съгласуват с органите на противопожарна служба.

IV. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ КЪМ СГРАДИ И ПОМЕЩЕНИЯ

Чл. 22. (1) Всички производствени, служебни, жилищни и спомагателни сгради и помещения постоянно да се поддържат в добър порядък и чистота.
(2) В коридорите, изходите, ПЗ преддверия и стълбищните клетки не се разрешава складирането на различни материали и оборудване. Всички врати по пътищата за евакуация трябва свободно да се отварят навън за излизане от сградата съгласно Наредба № 4 на МВР и МТСГ и Наредба № I-209 от 22.11.2004 г.
Чл. 23. На видни места в производствените и други сгради с масово пребиваване на хора да се поставят схеми за евакуация на хората от съответния етажа с обозначение на стаите (помещенията) евакуационните изходи и средствата за пожарогасене. По пътищата за евакуация да се монтира аварийно евакуационно осветление с необходимия пояснителен текст.
Чл. 24. (1) На пожароопасните места и тези, определени за тютюнопушене в обектите да се поставят знаци за противопожарна охрана по БДС 11010-73.
(2) Пушенето да става само на определените за целта места.
Чл. 25. Таванските, сутеренните и техническите помещения, които не се използуват да се държат заключени.
Чл. 26. Не се допуска в производствени, административни, жилищни, обществени и други сгради да се изменя функционалното предназначение и техническото преоборудване на помещения и пътища за евакуация без разработване на проектна документация, утвърдена по реда на чл. чл. 3, 4 и 5 от настоящата Наредба.

Чл. 27. В складовите помещения материалите се складират на фигури. Местата за подреждането на фигурите се означават с ограничителни линии. Срещу вратите на складовете се оставят проходи, широки не по-малко от 1 м.

Чл. 28. Не се допуска гариране и ремонт на товаро-разтоварни и транспортни средства в складови помещения.

Чл. 29. Не се допуска използването на открит огън на разстояние по-малко от 50 м. от пожаро- и взривоопасни обекти.

V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ ИНСТАЛАЦИИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

Чл. 30. Техническото състояние на електрическите мрежи и електрооборудването трябва да осигурява тяхната пожаробезопасна експлоатация и да съответствува на Правилника за устройство на електрическите уредби.

Чл. 31. При експлоатацията, ремонта и поддържането на електрическите уреди, съоръжения и инсталации не се допуска:

1. Използването на нестандартни или неизправни електрически уреди, съоръжения и инсталации.

2. Използването на електронагревателни уреди в канцеларии, производствени, складови и други помещения, здравни и учебни заведения, офиси, магазини, хотели и други обекти за масово събиране на хора, извън специално оборудваните за тази цел пожарообезопасени места, определени със заповед на ръководителя на обекта.

3. Оставянето без наблюдение на включени в електрическата мрежа електронагревателни уреди, телевизори, радиоапарати и др.

4. Нарушаване защитното изпълнение на електросъоръженията.

5. Нарушаване на инструкцията за монтаж и експлоатация на електросъоръженията, изготвени от предприятието производител.

Чл. 32. Не се допуска производство, доставка и продажба на електрически уреди и апарати, без да са съгласувани с органите за противопожарна охрана или придружени със сертификат за пожарна безопасност.

Чл. 33. В края на работното време всеки работник (служител) е длъжен да провери и да остави в пожаробезопасно състояние своето работно място, да изключи апаратите, машините и съоръженията, с които работи.

Чл. 34. След приключване на работното време електрическите инсталации – силова и осветителна (без дежурно осветление и денонощно работещите съоръжения) в обекта да се изключват.

VI. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА СИСТЕМИТЕ ЗА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛАЦИЯ

Чл. 35. Отоплителните и вентилационни съоръжения на сградите и съоръженията се устройват и експлоатират при спазване на нормативните актове и техническите изисквания, установени за тяхното производство, монтаж и ползуване.

Чл. 36. Ръководителите на обектите, учрежденията, организациите, фирмите и техните поделения определят със заповед реда за ползуване на отоплителните уреди и носят отговорност за спазването й.

Чл. 37. Лицата, извършващи почистването, зареждането и запалването (включването) на отоплителните и нагревателните уреди и съоръжения и тези, които ги използуват, са отговорници за тяхната пожарна безопасна експлоатация.

Чл. 38. (1) Преди есенно-зимният сезон отоплителните уреди, съоръжения и комини се проверяват и ремонтират. В експлоатация се допускат само изправни и стандартни уреди и съоръжения.

(2) Не се допуска използването на димоотводните канали за монтаж на електро, ВиК и други комуникации.

Чл. 39. Не се допуска производство, доставка и продажба на отоплителни и нагревателни уреди, без да са съгласувани с органите на противопожарна охрана или придружени със сертификат за пожарна безопасност.

Чл. 40. При експлоатация на отоплителни уреди не се допуска:

1. Употреба на леснозапалителни и горими течности за разпалване;
2. Сушенето и поставянето на горими предмети и материали върху отоплителните уреди;
3. Използването на евакуационните канали в качеството на димоотводи;
4. Повторното запалване на печки с течно гориво, преди те да са се охладили;
5. Оставянето без контрол на работещи отоплителни уреди;

Чл. 41. Ползуването на газови отоплителни и нагревателни уреди да става след монтаж от оторизирана за целта фирма.

Чл. 42. Да не се допуска съхранението на бутилки с газ пропан-бутан в помещения под кота нула/терен.

Чл. 43. Не се допуска преливане на газ пропан-бутан в бутилка.

VII. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРЕЗ КАМПАНИЯТА ПО ПРИБИРАНЕ НА РЕКОЛТАТА И ГРУБИТЕ ФУРАЖИ

Чл. 44. Ръководствата на всички селскостопански производствени единици са длъжни:

1. Да изготвят планове с мероприятия за пожарна безопасност при подготовката и провеждането на кампанията по прибиране на реколтата.
2. Да се определят със заповед отговорници по опазването на посевите, зърното и фуражите.
3. Да се организират качествен ремонт, пожарообезопасяване и оборудване с пожаро - предпазни уреди на селскостопанските машини.
4. Да се сформират приемателни комисии от специалисти за приемане на селскостопанските машини, складовете за зърно, зърносушилните и фуражните площадки с участието на представители от РУПБС.
5. Да организират извършването на ежедневни прегледи на техническото и противопожарното състояние на машините и съоръженията.
6. Преди започване на жътвата да осигурят разпарцелирането на масивите на участъци за еднодневна работа. Разпарцелирането се осъществява чрез ожънване на посевите и изораване непременно на ивица с ширина 8 м.
7. Преди започване на жътвата да ожънат , изнесат сламата и изорат ивица с ширина 4 м. покрай главните, първокласните и второкласните пътища, иглолистните горски насаждения и 8 м. покрай ж.п. линиите.
8. Да осигурят дежурство на трактор с четирикорпусен плуг при жътва в масив с площ над 100 дка.
9. Да организират и проведат обучение и инструктаж на всички механизатори и участници в кампанията по прибиране на реколтата.
10. Да организират охрана и наблюдение на посевите, площадките и складовете за зърно и на селскостопанската техника, която остава на полето след работа и ги оборудват с необходимите противопожарни уреди и съоръжения.

Чл. 45. Не се допуска паленето на житни, ечемичени и други стърнища, слогове, крайпътни ивици и площи със суха трева без разрешение, съгласно установения ред.

Чл. 46. Използването на открит огън и тютюнопушенето се допуска на пожарообезопасени площадки на разстояние 50 м. от посевите и складиран фураж.

Чл.47. До началото на жътвата организациите, стопанисващи пътищата и ж.п. линиите, да почистят сервитурните ивици от тревна растителност.

Чл. 48. Преди започване на жътвата собствениците и стопаните на електропроводи, пресичащи посевите със зърненожитни култури, да извършат проверка на техническото им състояние и проверка на проводниците.

VIII. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ГОРИТЕ ОТ ПОЖАРИ

Чл. 49. Ръководството на държавно лесничейство гр. Пловдив е длъжно:

1. Да разработи за изпълнение конкретни мероприятия за опазване на горския фонд от пожари;

2. През пожароопасния сезон да организира необходимия брой пожаронаблюдателни постове, оборудвани с ефективни съобщителни средства, съгласувани с РУПБС;

3. Ежегодно да възстановява съществуващите минерализовани ивици и при необходимост да устройват нови;

4. Да организира и провежда обучение и инструктаж на горските работници;

5. Да създаде оперативна група, оборудвана с технически и транспортни средства и организация за нейното събиране и използуване.

Чл. 50. Да не се допуска паленето на открит огън в горския фонд, освен на определените и обезопасени за целта места.

Чл. 51. Преди пожароопасния сезон собствениците и стопаните на електропроводи, пресичащи горския фонд, да почистват трасетата на линиите и охранителните зони от изсъхналата вършина и треви, както и да открият минералния слой на почвата в диаметър 1 м. около дървените стълбове на електропроводите.

Чл. 52. Кметовете на населените места да сформират групи за гасене на пожари и да оказват помощ и съдействие на РУПБС - Пловдив.

IX. АДМИНИСТРАТИВНО – НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ

Чл. 53. Нарушителите на тази Наредба носят административно-наказателна отговорност, съгласно ЗМСМА и ЗАНН, ако не подлежат на по-тежко наказание.

Чл. 54. Нарушителите на Наредбата се наказват с глоба в размер от 50 до 500 лв., като се заплаща и размера на причинените щети.

Чл. 55. Актовете за установяване на административно нарушение се съставят от упълномощените органи на Общината.

Наказателните постановления се издават от Кмета на Общината, като подлежат на обжалване по реда на ЗАП.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Тази Наредба се издава на основание чл.20 от ЗМСМА и влиза в сила от деня на приемането й.