

# **Наредба за противопожарна безопасност на територията на Община Съединение**

---

---

## **I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.**

**Чл. 1.** Тази Наредба определя основните изисквания за пожарна безопасност на територията на Община Съединение, обединява и конкретизира най-важните норми от други закони и подзаконови актове.

**Чл. 2.** При осигуряване на пожарна безопасност на територията на Общината наред с настоящата Наредба се прилагат и други нормативни актове по ЗМВР.

## **II. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА.**

**Чл. 3.** Разрешително за строеж се издава след съгласуване на техническия или работен проект с РУПБС - Пловдив.

**Чл. 4. (1)** За въвеждане на обекти в експлоатация, за които се изисква сертификат съгласно нормативните изисквания, инвеститорът (собственика) отправя писмено искане, придружено с Противопожарна наредба и схема за евакуация на обекта до специализираните органи за ПАБ, за издаване на сертификат за пожарна безопасност, или молба с проектните материали за издаване на становище.

(2) След издаване на сертификат за пожарна безопасност на обекта, инвеститорът (собственикът) представя писмена молба до ДНСК за узаконяване на същия.

(3) Комисията приема или отказва въвеждането на обекта в експлоатация, за което съставя протокол.

**Чл. 5.** Органите на „Вик” и „Електроснабдяване” да осигурят постоянно хранване на обекта, след представен от инвеститора (собственика) протокол от приемателната комисия.

**Чл. 6.** Устройването на временни базари, изложби, театрални, циркови и други прояви да се съгласува с органите на РУПБС преди тяхното откриване.

**Чл. 7. (1)** Провеждането на ремонтни работи по водопроводната и уличната мрежа да започва след уведомяване на РУПБС.

(2) Фирмите, поддържащи водопроводната мрежа в населените места са длъжни да проверяват изправността на пожарните хидранти и указателните табелки към тях, а в началото на есенно-зимния сезон да ги зазимават и през зимата да ги почистват от сняг.

(3) Забранява се паркирането на превозни средства върху, или до пожарните хидранти.

**Чл. 8.** Фирмите по почистването да определят пожаробезопасни места за разполагането на контейнерите за отпадъци и периодично да инструктират работещите по хигиената.

**Чл. 9.** Паленето на отпадъци и паленето на огън за приготвяне на консерви да се извършва на пожаробезопасно разстояние от сгради, помощни постройки и други, под непрекъснат контрол. След приключване на тази дейност огнищата да се загасят.

**Чл. 10.** За гасене на големи и сложни пожари по искане на РУПБС, фирмите и гражданите предоставят на помощ техника и специалисти.

## **III. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА ОБЕКТИТЕ**

**Чл. 11.** Ръководителите на учреждения, организации и фирми, съобразно особеностите за противопожарна охрана в техните обекти издават вътрешни наредби, заповеди и инструкции за организиране на пожарната им безопасност.

**Чл. 12.** (1) Територията на обекта постоянно се поддържа в добър порядък и системно се почиства от производствени и други отпадъци.

(2) Горимите производствени отпадъци се събират на определени места и периодично се изнасят извън района на обекта.

**Чл. 13.** Към всички сгради, съоръжения, водоизточници и противопожарен инвентар в обектите се осигуряват и поддържат пътища за свободен достъп.

**Чл. 14.** Нормативно изискващите се разстояния между сградите не могат да се използват за складиране на материали, оборудване, отпадъчен амбалаж, за паркиране на транспортни и други технически средства и построяване на временни сгради и съоръжения.

**Чл. 15.** На територията на взривоопасни и пожароопасни обекти (ако това не е свързано с технологичния процес), а така също и на места, където се съхраняват и преработват горими материали, ползуването на открит огън се забранява.

**Чл. 16.** При провеждане на ремонтни работи, свързани с изключване на участъци от водопроводната и пътната мрежа, източване на водоеми, неизправности в пожароизвестителните и пожарогасителните инсталации, незабавно се уведомява РУПБС и се вземат необходимите мерки за осигуряване на пожарната безопасност на обекта.

**Чл. 17.** За извършването на капитални, планово-предупредителни и други ремонти, ръководителят на обекта да изготви план, съгласуван с РУПБС.

**Чл. 18.** Извършването на заваръчни и други огневи работи в обекта да се регламентират със заповед на ръководителя, съгласувана с РУПБС.

**Чл. 19.** Производствените, административните и други обекти се осигуряват с телефонна или друга връзка, свързваща ги с РУПБС.

**Чл. 20.** Обектите се оборудват с необходимите уреди, съоръжения и средства за пожарогасене. Видът и тяхното количество се определя съвместно с органите на противопожарната охрана. Същите се поставят на видно и достъпно място и периодично се проверяват, съгласно указанията на производителя.

**Чл. 21.** За ликвидиране на крупни производствени аварии и пожари, ръководствата на обектите разработват планове, които се съгласуват с органите на противопожарна служба.

#### **IV. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ КЪМ СГРАДИ И ПОМЕЩЕНИЯ**

**Чл. 22.** (1) Всички производствени, служебни, жилищни и спомагателни сгради и помещения постоянно да се поддържат в добър порядък и чистота.

(2) В коридорите, изходите, ПЗ преддверия и стълбищните клетки не се разрешава складирането на различни материали и оборудване. Всички врати по пътищата за евакуация трябва свободно да се отварят навън за излизане от сградата съгласно Наредба № 4 на МВР и МТСТГ и Наредба № I-209 от 22.11.2004 г.

**Чл. 23.** На видни места в производствените и други сгради с масово пребиваване на хора да се поставят схеми за евакуация на хората от съответния етаж с обозначение на стаите (помещенията) евакуационните изходи и средствата за пожарогасене. По пътищата за евакуация да се монтира аварийно евакуационно осветление с необходимия пояснителен текст.

**Чл. 24.** (1) На пожароопасните места и тези, определени за тютюнопушене в обектите да се поставят знаци за противопожарна охрана по БДС 11010-73.

(2) Пушенето да става само на определените за целта места.

**Чл. 25.** Таванските, сутеренните и техническите помещения, които не се използват да се държат заключени.

**Чл. 26.** Не се допуска в производствени, административни, жилищни, обществени и други сгради да се изменя функционалното предназначение и техническото преоборудване на помещения и пътища за евакуация без разработване на проектна документация, утвърдена по реда на чл. чл. 3, 4 и 5 от настоящата Наредба.